



Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

41-800 Zabrze, ul. Wolności 215, tel. centr. 32/ 271 64 41, tel. sekretariat 32/ 271 16 47, fax 32/ 271 71 58
email: biurozarzadu@wodociagi.zabrze.pl • www.wodociagi.zabrze.pl

Oznaczenie sprawy 1S/2017
JRP/72/MT/0332/2017

Zabrze, dnia 07.03.2017 roku

Wykonawcy

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ wraz z przedłużeniem terminu składania ofert

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1,2, i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm., dalej: „Pzp”) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrze”

Część I - Roboty budowlane

Część II - Dostawa samochodu specjalnego dwufunkcyjnego z urządzeniem ssąco - płuczącym do wywozu nieczystości płynnych

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację czy ogrodzenie panelowe należy wykonać wraz z cokołem?

Odpowiedź nr 1:

Ogrodzenie panelowe należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym PW/AR, ogrodzenie winno posiadać cokół z elementów betonowych o wymiarach określonych w projekcie.

Pytanie nr 2:

W specyfikacji zapisane są dmuchawy tłokowe (wyporowe) w obudowach dźwiękoszczelnych. Prosimy o sprecyzowanie informacji nt. rodzaju zabudowy, czy obudowa dźwiękoszczelna dmuchawy ma być wyposażona w indywidualną rozdzielnicę elektryczną z falownikiem, czy dopuszcza się montaż oddzielnych lokalnych rozdzielnic elektrycznych z falownikami bezpośrednio przy każdej z dmuchaw?

Odpowiedź nr 2:

Dokumentacja projektowa przewiduje szafy falowników dmuchaw zlokalizowane w pomieszczeniu szaf elektrycznych obok istniejącej rozdzielnicy R5 – zgodnie z projektem PW/EE/10 rysunek PW/EE/10/02.

Pytanie nr 3:

Subklauzula 18.6 dotycząca Ubezpieczenia projektanta.


W jej treści mamy zapis „wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż kwota podana w Wykazie Informacji Kontraktowych”.

W w/w wykazie nie mamy podanej tej kwoty. Nie ma odnośnika do 18.6. Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację załącznika poprzez dodanie brakujących informacji.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający zmienia TOM IIA SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dla Części I poprzez dodanie na końcu tabeli w Dziale 5 Kontraktu „Wykazie Informacji Kontraktowych” następujących informacji:

Minimalna kwota ubezpieczenia od ryzyka zawodowego	18.6	200 000 PLN
--	------	-------------


Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
mgr inż. Piotr Niemiec
Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny