



Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

41-800 Zabrze, ul. Wolności 215, tel. centr. 32/ 271 64 41, tel. sekretariat 32/ 271 16 47, fax 32/ 271 71 58
email: biurozarzadu@wodociagi.zabrze.pl • www.wodociagi.zabrze.pl

Oznaczenie sprawy 1S/2017

Zabrze, dnia 06.03.2017 roku

JRP/72/MT/0322 /2017

Wykonawcy

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ wraz z przedłużeniem terminu składania ofert

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1,2, i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm., dalej: „Pzp”) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrze”

Część I - Roboty budowlane

Część II - Dostawa samochodu specjalnego dwufunkcyjnego z urządzeniem ssąco - płuczącym do wywozu nieczystości płynnych

Pytanie nr 1:

a. Obiekt 6, 6A, 6B Pompownia II^o wraz ze zbiornikami czerpnymi. W jakiej pozycji należy wycenić opróżnienie, czyszczenie i utylizację osadów w ramach przygotowania komór czerpalnych do Robót związanych z renowacją i wyprawami chemoodpornymi.

b. Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie co należy rozumieć przez określenie „wykonanie innych niezbędnych prac remontowych”.

Odpowiedź nr 1:

a. Zgodnie z zapisami w ST-04 Renowacje powierzchni betonowych i żelbetowych - opróżnienie, czyszczenie i utylizację osadów należy przewidzieć w ramach prac przygotowawczych: (i) pkt 1.3 „Zakres Robót obejmuje wykonanie wszystkich robót podstawowych (Roboty Stałe), Robót Tymczasowych oraz prac przygotowawczych i towarzyszących/pomocniczych, niezbędnych dla wykonania zamówienia”, (ii) pkt 9 „Cena Jednostkowa wykonania [m²] renowacji betonów lub wykonania powłoki zabezpieczającej (chemoodpornej) betonów lub [mb] naprawy dylatacji, obejmuje m.in.:

- wykonanie robót przygotowawczych;
- (...)
- uporządkowanie Terenu Budowy po robotach, łącznie z wywozem i zagospodarowaniem odpadów”

b. Zamawiający zmienia Przedmiar Robót w sposób następujący:

Dodaje się nowe poz. 267A, 267B, 267C o następującej treści:

267A	PW/TS/6,6A,6B	ST-06	Wymiana istn. przejść szczelnych DN200	szt.	1,00
267B	PW/TS/6,6A,6B	ST-06	Wymiana istn. przejść szczelnych DN300	szt.	5,00
267C	PW/TS/6,6A,6B	ST-06	Wymiana istn. przejść szczelnych DN400	szt.	1,00

h

Pytanie nr 2:

Obiekt 6, 6A, 6B Pompownia II° wraz ze zbiornikami czepnymi. W jakiej pozycji należy wycenić roboty związane z kanałem tymczasowym doprowadzającym ścieki mechanicznie oczyszczone z ominięciem połowy istniejącej czepni.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający zmienia Przedmiar Robót w sposób następujący:

Dodaje się nową poz. 686A o następującej treści:

686A	PW/TS/6,6A,6B	ST-05	Tymczasowy kanał otwarty z blachy stalowej o szerokości 0,8 m i długości ok. 8,0 m, łączący istniejący kanał doprowadzenia ścieków ze świeżo wykonanym wcięciem w istniejącej przegrodzie, wiszący nad połową istniejącej czepni	kpl.	1,00
------	---------------	-------	--	------	------

Pytanie nr 3:

Czy Ob. 7.1 i 7.2 Reaktory biologiczne wymagają czyszczenia z zalegających osadów? Jeżeli tak, jaką szacunkową ilość należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że reaktory biologiczne (dwie komory) wymagają czyszczenia z zalegających osadów.

Do oferty należy przyjąć: 690,3 m³ osadu.

 Zakładowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

mgr inż. Piotr Niemiec
Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny