

**Zabrzańskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
41-800 ZABRZE, ul. Wolności 215**

**ogłasza**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY** (na podstawie „Regulaminu przetargowego ZPWik Sp. z o.o.” z dnia 16 lutego 2010r) na wykonanie robót dla zadania pn.: „**Budowa przepompowni ścieków przy ul. Oszka w Zabrzu**” w oparciu o opracowaną przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne „PRORYT” z Mysłowic dokumentację techniczną, w tym:

- budowę przepompowni w miejsce istniejącej studni K-416 wraz ze studnią inspekcyjną S1 Ø 315 mm,
- zasilanie przepompowni z istniejącej szafy zasilającej.

**Termin realizacji zadania:** do dnia **16.12.2011r.**

**Wymagany okres gwarancji:** minimum **3 lata** od daty odbioru końcowego.

**Kryterium oceny ofert:** cena ofertowa – 100%.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w **siedzibie ZPWik Sp. z o.o. w Dziale Inwestycji i Rozwoju, pokój nr 23.**

Oferty należy składać w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej), które będą zaadresowane na Zamawiającego oraz opisane w niżej podany sposób: **Oferta do przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa przepompowni ścieków przy ul. Oszka w Zabrzu”.**

Poza opisem podanym powyżej, na obu kopertach winna znaleźć się **nazwa i adres Wykonawcy**. Oferty winny znaleźć się w siedzibie Zamawiającego, **do dnia 13.10.2011r do godz. 9<sup>00</sup> w Dziale Inwestycji i Rozwoju, pokój nr 23.**

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.10.2011r o godz. 10<sup>00</sup> w świetlicy** (w siedzibie Zamawiającego). W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zarząd ZPWik Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.

Upoważnionymi osobami do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:  
**mgr inż. Dominik Mazur - Kier. Wydz. Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. tel. 32-271-64-41 wewn.268,**  
**Jacek Głowacz. Mistrz Przepompowni tel. 32 276-17-04.**  
**mgr inż. Piotr Jochemczyk – kier. Działu Energetycznego i Automatyki, tel. 32-271-64-41 wewn. 203**

**ZATWIERDZIŁ:**