

Wskaźnik	Jednostka	Wartość dopuszczalna	Ścieki oczyszczone	Stopień redukcji %
ChZT	mgO ₂ /dm ³	125	24,25	96,90
BZT₅	mgO ₂ /dm ³	15	3,69	98,97
Zawiesina ogólna	mg/dm ³	35	3,88	98,48
Azot ogólny	mgN/dm ³	10	5,93	92,57
Fosfor ogólny	mgP/dm ³	1	0,16	98,67