

Wskaźnik	Jednostka	Wartość dopuszczalna	Ścieki oczyszczone	Stopień redukcji %
ChZT	mgO ₂ /dm ³	125	28,33	97,41
BZT₅	mgO ₂ /dm ³	15	3,64	99,23
Zawiesina ogólna	mg/dm ³	35	3,68	99,10
Azot ogólny	mgN/dm ³	10	7,74	92,20
Fosfor ogólny	mgP/dm ³	1	0,30	97,95