

Warunki techniczne montażu wodomierza dodatkowego mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą

W rozliczeniach pomiędzy ZPWIK Sp. z o.o. a Odbiorcą, ilość wody bezpowrotnie zużytej może zostać ustalana na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, którego koszt instalacji i eksploatacji z uwzględnieniem niżej opisanych warunków technicznych spoczywa na Odbiorcy.

1. Wodomierz dodatkowy mierzący wodę bezpowrotnie zużytą można zabudować w instalacji wodnej Odbiorcy tylko za wodomierzem głównym.
2. Lokalizacja wodomierza dodatkowego powinna uwzględniać łatwość dostępu, odczytu, zabezpieczenie przed zalaniem i zamarzaniem w okresie zimowym.
3. Wodomierz dodatkowy należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta i kierunkiem przepływu wody. Instalacja dolotowa i wylotowa musi być kompletna.
4. Do mocowania wodomierza dodatkowego należy stosować półśrubunki, a odcięcie wody realizować poprzez zawór przed wodomierzem (dodatkowy zawór odwadniający można zainstalować tylko przed wodomierzem).
5. Wodomierz dodatkowy musi posiadać ważną cechę legalizacyjną. Jego dobór powinien opierać się na przewidywanym zużyciu wody, a średnica montażowa nie może być większa od średnicy wodomierza głównego.
6. Zawory czerpalne dla wody bezpowrotnie zużytej powinny znajdować się poza obrysem budynku, a jeżeli nie ma takiej możliwości to tylko w pomieszczeniach bez wewnętrznej kanalizacji.
7. Odcinek instalacji wodnej pomiędzy wodomierzem, a zaworami czerpalnymi nie może posiadać zaślepionej armatury rozgałęziającej.

Rozliczenie ilości wody bezpowrotnie zużytej następuje z dniem odbioru technicznego. Odbiór techniczny montażu wodomierza dodatkowego jest usługą płatną wg aktualnego cennika Przedsiębiorstwa.

W przypadku stwierdzenia, że:

- wodomierz dodatkowy jest nielegalny,
- nastąpiła nieuprawniona ingerencja w mechanizm wodomierza,
- zerwano plomby zabezpieczające

wskazania wodomierza dodatkowego nie będą uwzględniane przy ustalaniu ilości ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa.