

Wskaźnik	Jednostka	Wartość dopuszczalna	Ścieki oczyszczone	Stopień redukcji %
ChZT	mgO ₂ /dm ³	125	22,75	96,13
BZT₅	mgO ₂ /dm ³	15	3,25	98,80
Zawiesina ogólna	mg/dm ³	35	4,21	97,92
Azot ogólny	mgN/dm ³	10	5,16	94,28
Fosfor ogólny	mgP/dm ³	1	0,18	98,59