

Wskaźnik	Jednostka	Wartość dopuszczalna	Ścieki oczyszczone	Stopień redukcji %
ChZT	mgO ₂ /dm ³	125	26,63	97,38
BZT₅	mgO ₂ /dm ³	15	3,78	99,28
Zawiesina ogólna	mg/dm ³	35	3,94	99,11
Azot ogólny	mgN/dm ³	10	8,41	91,36
Fosfor ogólny	mgP/dm ³	1	0,28	97,99