

Wykaz przeprowadzonych kontroli zewnętrznych  
w Zabrzańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
w 2023 roku

Lp.	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wynik kontroli
<b>2023 rok</b>					
1.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze	kontrola miejsca magazynowania odpadów palnych na terenie Oczyszczalni Ścieków Śródmieście ZPWik Sp. z o.o., ul. Pestalozziego 10 w Zabrze	14.02.2023r.	23.02.2023r.	W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, zaleceń pokontrolnych nie wydano.
2.	Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach	kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska na terenie Oczyszczalni Ścieków Śródmieście	06.03.2023r.	06.04.2023r.	W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości: niedotrzymywanie warunku pkt. II.2. pozwolenia wodnoprawnego Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach znak GL.RUZ.4210.276m.2020.EGK/TS z dnia 18 maja 2021r. tj. przekroczenie maksymalnej wartości wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach tj. azotu ogólnego. W wyniku kontroli wydano Zarządzenie pokontrolne z dnia 08.05.2023r. o numerze 69/2023/MN nakazujące dotrzymanie warunku określonego w pozwoleniu wodnoprawnym tj. w zakresie zawartości stężenia azotu ogólnego. W dniu 20.06.2023r. znak pisma TOŚ/61/132/2818/23, została wysłana do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach informacja dotycząca podjętych przez Spółkę działań służących wyeliminowaniu przekroczeń wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach tj. zawartości stężenia azotu ogólnego.
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach	ocena stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektów: Stacja Uzdatniania Wody Grzybowice Zabrze, ul. Badestinus 90, Ujęcie Wody "Mikulczyce" Zabrze ul. Leśna 13.5.	24.05.2023r.	24.05.2023r.	W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, zaleceń pokontrolnych nie wydano.
4.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	kontrola Projektu nr POIS.02.03.00-00-0145/16 pn.: "Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce" w zakresie: zakresu rzeczowego, kontroli osiągnięcia i zachowania celu projektu, kontroli dokumentacji finansowej, prowadzenia archiwizacji, działań informacyjno-promocyjnych i innych działań beneficjenta	03.07.2023r.	07.07.2023r.	W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, zaleceń pokontrolnych nie wydano.
5.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach	kontrola interwencyjna: ocena stanu sanitarnego pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla pracowników na stanowiskach robotniczych (SUW Leśna, Oczyszczalnia ścieków Mikulczyce, Oczyszczalnia ścieków Śródmieście i Laboratorium, Baza Transportu i Sprzętu) oraz braku zapewnienia dostępu do toalety dla pracowników wykonujących prace w terenie w ramach usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.	20.12.2023r.	20.12.2023r.	W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, zaleceń pokontrolnych nie wydano.