

Wskaźnik	Jednostka	Wartość dopuszczalna	Ścieki oczyszczone	Stopień redukcji %
ChZT	mgO ₂ /dm ³	125	26,00	97,24
BZT₅	mgO ₂ /dm ³	15	3,69	99,10
Zawiesina ogólna	mg/dm ³	35	8,70	98,12
Azot ogólny	mgN/dm ³	10	5,18	93,11
Fosfor ogólny	mgP/dm ³	1	0,24	97,71