

Wskaźnik	Jednostka	Wartość dopuszczalna	Ścieki oczyszczone	Stopień redukcji %
ChZT	mgO ₂ /dm ³	125	28,83	96,97
BZT₅	mgO ₂ /dm ³	15	4,23	99,07
Zawiesina ogólna	mg/dm ³	35	4,14	98,98
Azot ogólny	mgN/dm ³	10	7,67	90,62
Fosfor ogólny	mgP/dm ³	1	0,24	97,89